

# BSO-Check

BSO-Check-ID: 17045

Überprüfung einer Brandschutzordnung in Anlehnung der DIN 14096 (Version Mai 2014)

Für die Liegenschaft:

## Test FWS 5

Im Dorfe 5c  
21385 Amelinghausen

### Zweck dieser Unterlage:

Dies ist eine Auswertung der Prüfung einer Brandschutzordnung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Übereinstimmung mit der DIN 14096. Diese Überprüfung einer Brandschutzordnung sollte mindestens alle 2 Jahre erfolgen und dient der Prüfungs- und Dokumentationsvorlage. Bei der wiederkehrenden Überprüfung gilt es u.a. Nutzungsänderungen, Neu- und Umbauten, veränderte verkehrstechnische Lagen sowie Veränderungen der disziplinarischen Weisungsbefugnisse durch mögliche Umstrukturierungen o.Ä. zu beachten.

#### Gesamtauswertung Teil ABC

(Anzahl der Kriterien: 137)

Note **3.0**

69	mal	Ja	=	50.4%
8	mal	Nicht erford.	=	5.8%
4	mal	In Arbeit	=	2.9%
20	mal	Unklar	=	14.6%
36	mal	Nein	=	26.3%

Bewertet wird die Summe aus "Ja" + "in Arbeit" + "nicht erforderlich" = 59.1%

### Schlussbemerkung

Aufgrund der Umbaumaßnahmen und diverser Nutzungsänderungen ist eine Anpassung dringend erforderlich. Das Brandschutzbegehungsprotokoll der Feuerwehr weist ebenfalls auf diese Mängel hin. Zusätzlich wird die Fluchtwegkenzeichnung bemängelt. Erneuerung ist zwingend. Termin bis Ende des Jahres.

Aufgrund des Arbeitsaufkommens wird eine Mittelfreigabe für externe Unterstützung erbeten.

Geprüft am 03.02.2019



Unterschrift (Dipl.-Ing. Andreas Lucchesi)

Unterschrift

## Einzelbewertungen

### Auswertung BSO Teil A (Anzahl der Kriterien: 24)

Teilnote **2.7**

15	mal	Ja	=	62.5%
1	mal	Nicht erford.	=	4.2%
3	mal	Unklar	=	12.5%
5	mal	Nein	=	20.8%

#### Kommentare zur Auswertung:

- a) Der Bezug zur DIN 14096 fehlt
- b) Das A4 Format sollte wenigstens knapp eingehalten werden. A5 ist nicht lesbar

### Auswertung BSO Teil B (Anzahl der Kriterien: 66)

Teilnote **2.4**

43	mal	Ja	=	65.2%
3	mal	Nicht erford.	=	4.5%
2	mal	In Arbeit	=	3.0%
8	mal	Unklar	=	12.1%
10	mal	Nein	=	15.2%

Ggf. Gliederungspunkte (Inhaltsangabe) anpassen.

#### Kommentare zur Auswertung:

- a) Die grundlegenden Normvorschriften werden nicht eingehalten

### Auswertung BSO Teil C (Anzahl der Kriterien: 47)

Teilnote **4.2**

11	mal	Ja	=	23.4%
4	mal	Nicht erford.	=	8.5%
2	mal	In Arbeit	=	4.3%
9	mal	Unklar	=	19.1%
21	mal	Nein	=	44.7%

#### Kommentare zur Auswertung:

- a) Siehe Teil B
- h) Die notwendigen Anhänge sind in Arbeit

## Wichtige Information:

Die Auflistung der Inhalte für Brandschutzordnungen hat aufgrund der Vielzahl der betrieblichen Eigenheiten nur Empfehlungscharakter und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Ebenso unterliegt dieses Dokument nicht dem Änderungsdienst.

Dieses Arbeitsdokument beruht auf Inhalten der DIN 14096 vom Mai 2014, ersetzt aber nicht deren vollständigen Wortlaut oder andere Vorschriften und Gesetze.

Für etwaige Fehler und deren Folgen wird keine Haftung übernommen. Die Nutzung dieser Vorlage liegt im eigenen Ermessen und erfolgt auf eigene Verantwortung !

Fireworxseminars