

Checkliste BSO-Check

BSO-Check-ID: 17025

Fertiggestellt am 25.01.2019

Fireworxseminars

Herr Lucchesi
Im Dorfe 5c
21385 Amelinghausen

Teil A

a) Brandschutzordnung Teil A

1) Ist der Aushang Teil A an den neuralgischen Punkten vorhanden und gut sichtbar angebracht ? Die Inhaltsangabe fehlt	Nein
2) Gibt es einen roten Rand von mindestens 10 mm ?	Ja
3) Ist der Aushang Teil A vor Ort noch farblich korrekt ? (verblichen oder defekt?)	Ja
4) Sind alle Zeichensätze gut leserlich ?	Ja
5) Ist der Teil A in " Abschnitte " unterteilt ? <ul style="list-style-type: none">• Brände verhüten• Verhalten im Brandfall• Ruhe bewahren• Brand melden• In Sicherheit bringen• Löschversuch unternehmen (2 Abschnitte mit Überschriften, 4 Abschnitte mit Schlagworten)	Ja
6) Ist der Teil A in anderen Landessprachen ausgehängt ?	nicht erforderlich
7) Ist der Aushang Teil A einer Liegenschaft zugeordnet ? (Untenstehender Firmen/Liegenschaftsname vorhanden ?) Ist nur in der Kopfzeile zu vermuten	Unklar
8) Gibt es ein Erstellungsdatum mit Normhinweis/-bezug ?	Ja

b) A4 -Format (Mindestanforderung)

1) Wird das Format A4 verwendet ? (Einhaltung der DIN ISO 216 und der Maße 210 mm x 297 mm)	Ja
---	----

c) Überschriften

1) Sind die Überschriften-Texte vorhanden ? <ul style="list-style-type: none">• Brände verhüten• Verhalten im Brandfall	Ja
2) Werden die Überschriften mittig angeordnet ? (über den Verbots-und Sicherheitszeichen)	Ja
3) Ist die Schriftgröße vom mindestens 10 mm eingehalten ?	Ja

d) Schlagworte

1) Sind die Schlagworte vorhanden ? <ul style="list-style-type: none">• Ruhe bewahren• Brand melden• In Sicherheit bringen• Löschversuch unternehmen	Ja
2) Werden die Schlagworte links angeordnet ?	Ja
3) Ist die Schriftgröße vom mindestens 8 mm eingehalten ? (kleiner als die Überschriften)	Ja

e) Text (Hinweistexte)

1) Ist der Hinweistext unter der oberen Überschrift und dem Verbotssymbol mittig vorhanden ? (Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten!)	Ja
2) Ist der obere Hinweistext mit einer Linie abgegrenzt ?	Ja
3) Sind die für den Betrieb richtigen Ergänzungs-Hinweistexte vorhanden ? <ul style="list-style-type: none">• Handfeuermelder betätigen• Notrufnummern• Gefährdete Personen warnen• Hausalarm betätigen• Hilflöse mitnehmen• Türen schließen• Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen• Aufzug nicht benutzen!• Sammelstelle aufsuchen und warten• Auf Anweisungen achten• Feuerlöscher benutzen• Löschschlauch benutzen• Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung benutzen (z.B. Löschdecke) (Nicht zutreffendes muss entfallen!!)	Ja
4) Werden die Ergänzungs-Hinweistexte rechts angeordnet ?	Ja
5) Ist die Schriftgröße vom mindestens 4 mm eingehalten ? (kleiner als die Schlagworte)	Ja

f) Symbole und Sicherheitskennzeichnung

1) Ist die Symbolgröße mind. 10 mm und der DIN ISO 7010 und der ASR A1.3 entsprechend ?	Ja
2) Werden die Symbole und Sicherheitskennzeichen mittig angeordnet ?	Ja
3) Sind alle ungültigen, doppelte oder verwirrende Sicherheitskennzeichnungen entfernt ?	Ja
4) Entsprechen die in Teil A abgebildeten Symbole auch den tatsächlich aushängenden Symbolen im Gebäude bzw. in der Liegenschaft ?	Unklar